



EUROFINESTRA

PROVE DI LABORATORIO

Finestra
Permeabilità all' aria
Tenuta all' acqua
Resistenza al vento

Wood 68	Energy 68	Energy 94	AluEnergy 84
4	4	4	4
E 1050	E 1050	E 750	E 1200
C4	C4	C3	C5

Portafinestra
Permeabilità all' aria
Tenuta all' acqua
Resistenza al vento

Wood 68	Energy 68	Energy 94	AluEnergy 84
4	4	4	4
5A	5A	7A	E 750
C2	C2	C3	C5

Portafinestra
Resistenza all' urto

Wood 68	Energy 68	Energy 94	AluEnergy 84
2	2	5	5

Portafinestra
Dispositivi di sicurezza

Wood 68	Energy 68	Energy 94	AluEnergy 84
conforme	conforme	conforme	conforme

Portafinestra
Potere fonoisolante

Wood 68	Energy 68	Energy 94	AluEnergy 84
41 db	-	-	-